Ј.П. ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
БАЧКА ТОПОЛА
TELEKRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT
TOPOLYA

USLOVI ZA IZMEŠTANJE VODOVODA, FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U BAČKOJ TOPOLI

INVESTITOR:

Opština Bačka Topola
Bačka Topola
Maršala Tita 30

PREDMET:

Izmeštanje vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u Bačkoj Topoli, ulica Železnička

Obrađivači	Vladimir Krajinović dipl.ing.građ. Robert Pašti dipl.ing.građ

Dejan Jerković
Digitally signed by Dejan Jerković
Date: 2024.07.25 09:22:22 +02'00'

ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
БАЧКА ТОПОЛА
TOPOLYA
BÁCSKA TOPOLA
БАЧКА ТОПОЉА
TELEKRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT

UU-1722/24
jul 2024.

Direktor J.P.

Dejan Jerković dipl.ecc.

SADRŽAJ

1. OPŠTI DEO

2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. Predmet uslova za projektovanje
2.2. Pravni i planski osnov
2.3. Lokacija
2.4. Namena objekta
2.5. Uslovi za polaganje voda

2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. PREDMET USLOVA ZA PROJEKTOVANJE

Na osnovu Zahteva pod br. ROP-BTP-22439-LOC-1/2024 od dana 24.07.2024.god. od strane Opština Bačka Topola, Opštinska uprava, odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, primljen pod ev.br. 421, izdaju se Uslovi za izmeštanje vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u Bačkoj Topoli, ulica Železnička.

2.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Ovi Uslovi za projektovanje su izdati na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 isp., 64/2010 odluka-U.S., 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023–dr. Zakon) i na osnovu Plana generalne regulacije naselja Bačka Topola (Sl.list opštine br. 1.1/2024).

Ovim dokumentom daju se uslovi o mogućnostima i ograničenjima za projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže.

2.3. LOKACIJA

Lokacija planirane izgradnje je u naselju Bačka Topola, u ulici Železnička, na katastarskoj parceli 7522 k.o. Bačka Topola-grad.

2.4. NAMENA OBJEKTA

Planira se izmeštanje vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije.

2.5. USLOVI ZA POLAGANJE VODA

Prelaze preko trotoara i pešačkih zona izvršiti podbušivanjem, ukoliko nije moguće, može se izvršiti i presecanjem. Rov kopati min. 20cm od trotoara ili kolovoza. Ukoliko se rov kopa uz trotoar ili kolovoz, potrebno je sprečiti urušavanje podloge u rov. Rov je moguće kopati i u trupu puta ili trotoara uz dodatne mere zaštite saobraćajnice. Na mestima prelaza, ukoliko je potrebno, dodatno zaštititi vod. Postojeće kolske prilaze ukoliko je moguće podbušiti, u suprotnom, po završetku radova vratiti ih u predhodno stanje.

Nakon polaganja cevi a pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje položenog voda. Posle zatrpavanja iskopa, teren vratiti u prvobitno stanje a presečene saobraćajne površine sanirati asfaltiranjem ili betoniranjem. Ukoliko dođe do naknadnog sleganja tla na mestu iskopa, potrebno je izvršiti sanaciju terena. U slučaju presecanja saobraćajnih površina, ne prekidati tok saobraćaja. Prilikom iskopavanja rovova obratiti naročitu pažnju na očuvanje postojećeg drveća.

Izradio:



Vladimir Krajinović dipl.ing.građ.